

N/REF : 11/09/2025 10H05 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C27716
V/Email reçu le Jeudi 11/09/2025 a 10H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - MME LE GUEVEL SABRINA 06 50 62 03 06
LOGEMENT N° 101394, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE EN PIED DE WC
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES WC
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DE LA PIPE WC
REMARQUE : LES FIXATIONS SONT A REMPLACER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
TENTATIVE DE REMPLACEMENT MECANISME WC: OREILLE CASSÉE LORS DU DÉMONTAGE
APPEL GESTIONNAIRE POUR ACCORD REMPLACEMENT
DÉPOSE WC
FOURNITURE ET POSE WC COMPLET
DÉBOUCHAGE ET DÉTARTRAGE ÉVACUATION WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/09/25 a 11H22 Mme M LEFEUVRE
AT LGESTION Email envoyé le 12/09/25 a 11H09 Mme M LEFEUVRE

1209 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT DE PIPE ET FIXATIONS WC.
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	2	280,00	280,00
1,00	Remise a titre commercial 10%	2	10,00%	-28,00
TOTAL H.T.				252,00
T.V.A. a 10,00%				25,20
TOTAL T.T.C.En EURO				277,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.