

N/REF : 17/09/2025 16H43 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C28228
V/Email reçu le Mercredi 17/09/2025 a 16H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MME BEZIRGAN SERIFE 06 67 23 52 66
LOGEMENT N° 007103, PORTE N°7103, 10° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : LE LOCATAIRE SIGNALE UNE INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DES WC

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT
CONSTAT : FUITE SUR ROBIENT DES WC
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MITIGEUR EVIER ET TABLIER BAIGNOIRE HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 18/09/25 a 09H48 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	46,00		46,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
TOTAL H.T.					146,00
T.V.A. a 10,00%					14,60
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>160,60</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.