

N/REF : 11/08/2025 17H16 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C25830
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 17H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : RUE 16 MOINE - M. HAYATOU 07 53 88 08 94
LOGEMENT N° 003707, PORTE N°3707, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA SALLE DE BAIN
PROBLEME DE MOISSISSURES

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : JOINTS DE FAIENCE ET SILICONE HS, LA TUYAUTERIE EN PLACE DANS
LA DOUCHE NE PERMET PAS DE REFAIRE UNE ÉTANCHÉITÉ CORRECTE DU BAC A
DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION NON RÉALISABLE : PREVOIR REFECTION DE TOUTE LA SALLE DE
BAIN : DEVIS EN COURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/09/25 a 16H00 rstephant@aiguillon.com

1109: MSG REP
1808: MSG REP
--

CL LGESTION Email envoyé le 13/08/25 a 15H26 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 13/08, PRÉVOIR MODIFICATION DE LA
TUYAUTERIE POUR REFAIRE ÉTANCHÉITÉ DE LA DOUCHE AVEC REPRISE DE JOINTS
DE FAIENCE ET SILICONE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

1208: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 15:22 M. R. STEPHANT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 15:54 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.