

N/REF : 5/08/2025 10H11 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C25470
V/Email reçu le Mardi 05/08/2025 à 10H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 TOURAINE - PARTIES COMMUNES

MOTIF : POSE TÉ RACCORD S/COL (PBL081)
SUITE INTERVENTION DU 01/08 (TECHNICIEN: PASQUIN) -> DÉTECTION D'UNE
COLONNE ECS
COUPÉE DERRIERE TRAPPE MONTÉE ESCALIER ENTRE RDC ET 1ER ÉTAGE
- TOUJOURS ALIMENTÉE - PRÉVOIR SON BOUCHONNAGE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
BOUCHONNAGE ANCIENNE COLONNE ECS
CONTROLE DE LA COLONNE EAU FROIDE DU BATIMENT 1
CONSTAT : FUITE SUR COLONNE EAU FROIDE ENTRE LE 2EME ET 3EME ETAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 24/09/25 à 09H50 Mme S ALI MOHAMED

2409 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 12/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 12/08/25 à 10H21 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE SUR COLONNE EAU FROIDE DU BATIMENT
1 ENTRE LE 2EME ET 3EME ETAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/08	1	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				95,00
	T.V.A. a 10,00%				9,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				104,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.