

N/REF : 21/07/2025 12H05 C:000502 I:16388
V/REF : 851440
V/Email reçu le Lundi 21/07/2025 a 12H05

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
35042 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : COTEAU.L'EGLISE-1238
1 A 7 RUE DE LA FEE DE L'AULNE
LES COTEAUX DE L'EGLISE
35580 GUICHEN

Rennes, le

29 Septembre 2025

Référence Marché: Electricté-Lot5 Breti.0uest

LOCALISATION : RUE 3 AULNE - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 03/08
LOGT 0116

MOTIF : TUBE NEON A REMPLACER SUR RÉGLETTE CUISINE

Donneur d'ordre : Mme S BELKADI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 21/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 29/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX

CONSTAT : 2 PLAFONNIERS AVEC DOUILLE PROVISOIRE

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION

CONSTAT : PRÉSENT

CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE

CONSTAT : PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS PORTE FUSIBLE ADAPTÉ SUR
CHAQUE CIRCUIT

CONTRÔLE SECTIONS Câbles

CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS

CONSTAT : PRÉSENT A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION

CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN

CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

CONSTAT : PRÉSENTE

LOGEMENT NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ

CERTIFICATION CONSUEL

TRAVAUX:

MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE

DÉPOSE DES 2 DOUILLES PROVISOIRE

FOURNITURE ET POSE DE 2 DOUILLES SÉCURISÉES
DÉPOSE DES PORTES FUSIBLES
FOURNITURE ET POSE DE DISJONCTEURS A L'IDENTIQUE
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30A
FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A TYPE A
DÉPOSE ALIMENTATION TABLEAU 10 CARRÉ
FOURNITURE ET POSE ALIMENTATION TABLEAU EN 16 CARRÉ
MISE SOUS TENTION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.famil.consuel Instal.élect.	2	180,63	180,63
4,00	2.1.1-Rempl.Disjoncteur divisionnaire	2	29,68	118,72
1,00	2.1.1-Pose dispositif diff.63A(30mA)	2	127,63	127,63
1,00	2.1.1-Rempl.Réglette(s) tube	2	23,74	23,74
2,00	2.1.1-FP.Douille(s) plastique Câblage	2	9,07	18,14
TOTAL H.T.				468,86
T.V.A. a 10,00%				46,88
TOTAL T.T.C.En EURO				515,74

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

