

SUR FACTURE N° 5040504
N/REF : 3/02/2025 9H54 C:000053 I:80329
V/REF : AC/C11678
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 a 9H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 30 Septembre 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1BIS BRES - MME SAINNATIS ET M CIVIL 07 84 74 46 52
ETG 2 - LGT 107249 - PORTE 22
MOTIF : CHANGEMENT CANNE RADIATEUR

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE CANNE
CONSTAT: RADIATEUR CASSÉ AU RACCORD
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE
TENTATIVE DE REMISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT: REMISE EN ROUTE IMPOSSIBLE
PURGE CHAUDIERE
REMISE EN ROUTE TOUJOURS IMPOSSIBLE
LA LOCATAIRE CONTACTE ATOUT HABITAT POUR LA CHAUDIERE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR DEFECTUEUX
PERCEMENT DU MUR
MODIFICATION ALIMENTATION
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

PURGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 13/02	1	50,00		-100,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		-20,00	
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier H900mm>L650mm	4	340,00		-340,00	
	TOTAL H.T.				-460,00	
	T.V.A. a 10,00%				-46,00	
	TOTAL T.T.C.En EURO				-506,00	

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale