

N/REF : 26/09/2025 14H22 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C29041
V/Email reçu le Vendredi 26/09/2025 a 14H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : SQUARE 10 JACQ - M. MME KENZI 06 05 79 51 33 / 02 30 83 67 92
LOGEMENT N° 014628, PORTE N°34, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
SUR CONSOMMATION D'EAU / RELEVÉ COMPTEUR FAIT PENDANT ABSENCE INDIQUE
UNE CONSO DE 20M3

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ABSENCE DE FUITE AU NIVEAU DES WC, NI SOUS LA CHAUDIERE,
NI SOUS LE MEUBLE DE LA CUISINE ET NI SOUS LA BAIGNOIRE
RÉALISATION DE 2 TESTS AVEC 2 MANOMETRES LE PREMIER SUR LE ROBINET DE
BAIGNOIRE LE DEUXIEME SUR LE ROBINET DE MACHINE A LAVER
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
PRÉCONISATION : LES EAUX DU BASSIN RENNAIS DOIVENT VENIR CONTRÔLER LEUR
COMPTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 30/09/25 a 14H37 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.