

N/REF : 22/09/2025 9H07 C:000003 I:02600
V/REF : AC/C28514
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 9H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SRC
IMMEUBLE : DE LA FONTAINE -SRC
1-4/6-12, ALLEE DE LA SOURCE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 02 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 2 SOURCE - M LE PERCHEC 02 99 64 03 12 / 02 99 78 66 66
06 19 23 51 98
LOGEMENT N° 017724, PORTE N°7724, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE COURRIER EDBR

Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE APRES COMPTEUR SUR PLYMOUTH ENTRÉE MAISON
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT PLYMOUTH, TERRASSEMENT NÉCESSAIRE
SUR 1,5M
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FM LGESTION Email envoyé le 01/10/25 a 12H01 MME FARUEL

AT LGESTION Email envoyé le 30/09/25 a 15H59 M. M BRON

3009 : BONJOUR, PRÉVOIR TERRASSEMENT SUR 1.5M ET REMPLACEMENT PLYMOUTH
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.