

N/REF : 26/08/2025 16H31 C:000003 I:80349
V/REF : AC/C26570
V/Email reçu le Mardi 26/08/2025 a 16H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 02 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : BOULEVARD 33 ANJOU - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 26/09
LOGEMENT N° 005753, PORTE N°5753, 6° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : CONSUEL - ELT 005753 ANO
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA : PRÉSENT.
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE
CIRCUIT.
LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN : PRÉSENTE
MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX -INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 30A : 3PC
ARRACHÉES DU MUR. -FILS ANTENNE VOLANT. -DISJONCTEUR ABÎMÉ. -BOÎTIER
ARRACHÉ DU MUR. -ALIMENTATION TABLEAU 10CARRÉ
CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT : RIN A SIGNALER
REMARQUE : PAS D'ÉLECTRICITÉ DANS LOGEMENT, MESURE DE TERRE NON
EFFECTUÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 14H30 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT055-Attest.diagn.locat.T2 yc déliv.	1	140,00	140,00
	TOTAL H.T.			140,00
	T.V.A. a 10,00%			14,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.