

N/REF : 26/08/2025 16H33 C:000003 I:80349
V/REF : AC/C26571
V/Email reçu le Mardi 26/08/2025 a 16H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 02 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : BOULEVARD 33 ANJOU - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 26/09
LOGEMENT N° 005753, PORTE N°5753, 6° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FIXATION BOÎTIER FIBRE
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 30A.
DÉPOSE PORTES FUSIBLES
DÉPOSE ALIMENTATION TABLEAU 10CARRÉ
FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A
FOURNITURE ET POSE DISJONCTEURS
FOURNITURE ET POSE ALIMENTATION EN 16CARRÉ DU DISJONCTEUR ABONNÉ AU
TABLEAU LOGEMENT
FOURNITURE ET POSE PEIGNE 63A
RÉPARATION DE PRISES DE COURANT ET D'UN INTERRUPTEUR
SUPPRESSION DES ANCIENNES LIGNE ANTENNE TV
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
REMARQUE : ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 14H26 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
6,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.	1	25,00	150,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	1	100,00	100,00
1,00	ELT002-Rempl.Interrupteur	1	20,00	20,00
2,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	1	17,00	34,00
TOTAL H.T.				304,00
T.V.A. a 10,00%				30,40
TOTAL T.T.C.En EURO				334,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.