

N/REF : 29/07/2025 14H08 C:000003 I:02646
V/REF : AC/C25025
V/Email reçu le Mardi 29/07/2025 a 14H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 03 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 79 CLEUNAY - PARTIE COMMUNE

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
SUITE FORTE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION AU NIVEAU DU COMPTEUR
GÉNÉRAL
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE SUR LE COLONNE COMPTEUR D'EAU DU BATIMENT 79
CONSTAT : AUCUNE FUITE NI SUR LE COMPTEUR D'EAU MÉNAGE NI SUR LES
COMPTEURS DES LOCATAIRES
CONTROLE DES SOUS SOLS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES REGARDS EXTERIEURS
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
RECHERCHE DE FUITE SUR LE COLONNE COMPTEUR D'EAU DU BATIMENT 79B
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : PAS D'ACCES AU LOCAL OU ARRIVE L'EAU
CONTROLE DU CITERNEAU EXTERIEUR AU BATIMENT 79TER
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 15H22 mlefeuvre@aiguillon.com

0110 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.
--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 10H00 MME M LEFEUVRE

2409 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 04/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/08/25 A 11H55 MME M LEFEUVRE

SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON CONTROLE LE LOCAL OU ARRIVE L'EAU AU 79B ?
SI OUI, POUVEZ VOUS METTRE A DISPOSITION LES ACCES ?

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 15:16 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

