

N/REF : 24/09/2025 15H05 C:000053 I:02510
V/REF : AC/C28855
V/Email reçu le Mercredi 24/09/2025 à 15H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MSI
IMMEUBLE : LA MOTTE BRULON -MSI
RUES ECHANGE/JC CAMORS
ALLEE CAMILLE GODET
35700 RENNES

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 13 CAMORS - MME LAFARGUE-PULICE 06 76 33 99 98
LOGEMENT N° 018424, PORTE N°13, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR TUYAU AU NIVEAU DU RADIATEUR DE L'ENTREE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CANNES RADIATEURS PERCEES
PRÉCONISATION : REMPLACER LES DEUX ENSEMBLES RADIATEUR MONOTUBE CELUI DE
L'ENTRÉE ET CELUI DE LA CHAMBRE ÉTAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMPLACEMENT DE DEUX ENSEMBLES RADIATEURS MONOTUBE ENTRÉE ET CHAMBRE
REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE RADIATEUR MONOTUBE A L'ÉTAGE
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 à 20H23 Mme AS DARIY

3009 : PRÉCONISATION : REMPLACER LES DEUX ENSEMBLES RADIATEUR MONOTUBE
CELUI DE L'ENTRÉE ET CELUI DE LA CHAMBRE ÉTAGE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/09	1	50,00		100,00
2,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00		140,00
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/10	2	50,00		250,00
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00		165,00
TOTAL H.T.					655,00
T.V.A. a 10,00%					65,50
TOTAL T.T.C.En EURO					720,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.