

N/REF : 18/09/2025 17H20 C:000003 I:02607
V/REF : AC/C28370
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 17H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
.
35650 LE RHEU

Rennes, le

07 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 10 BRASSENS - MME BAREL/M MOISON 06 68 11 13 57
LOGEMENT N° 015580, PORTE N°5580, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REFIXER LE RADIATEUR DU SALON

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LE RADIATEUR NE PEUT PAS ETRE REFIXER

REMARQUE : PRÉVOIR POSE D'OSB DERRIERE LE RADIATEUR POUR RENFORT

MISE EN SECURITÉ DU RADIATEUR

FIN DU CHANTIER ET DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE MAP

REFIXATION RADIATEUR

RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 21H39 M. E ROCHE

CL LGESTION Email envoyé le 19/09/25 a 14H29 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/09, PREVOIR POSE D'UNE PLAQUE OSB POUR RENFORT MUR POUR REPOSE RADIATEUR. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 14:23 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL150-Refixation radiateur	2	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.