

N/REF : 6/09/2025 9H15 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C27401
V/Appel du Samedi 06/09/2025 a 9H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 14 Octobre 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE N1 GRALL - APPEL DE MME TOER 1ER ETAGE - TEL 07 85326701
MOTIF : FUITE IMPORTANTE SUR TUYAU CHAUFFAGE PERCE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/09 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TOER AU 1ER ETAGE
CONSTAT: CANNE RADIATEUR PERCEE
- BOUCHONNAGE ALIMENTATION PAR MESURE CONSERVATOIRE
FUITE MAITRISEE
PREVOIR EGALEMENT LE DESEMBOUAGE DU RESEAU CHAUFFAGE ET REMPLACEMENT
CANNE RADIATEUR - ASSEZ URGENT

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE PARTIELLE
DÉPOSE CANNE RADIATEUR SALON
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE CANNE AU NIVEAU DU RADIATEUR SALON
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT CANNE RADIATEUR SALLE DE BAIN QUI EST
ÉGALEMENT FORTEMENT ROUILLÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT DÉSEMBOUEUSE A LA CHAUDIERE

DÉSEMBOUAGE DE SEPT RADIATEURS
REPLACEMENT D'UNE CANNE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE A LA CHAUDIERE
REMISE EN EAU
ÉQUILIBRAGE DES RADIATEURS
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 13/10/25 a 21H17 M. V BRIENS
MG LCOMPTER Email envoyé le 12/10/25 a 19H23 M. V BRIENS
MG LGESTION Email envoyé le 16/09/25 a 12H06 M. V BRIENS
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA CANNE RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
I
BB AB Email envoyé le 10/09/25 a 14H14 M. V BRIENS
AT LGESTION Email envoyé le 08/09/25 a 08H46 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	165,00
7,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	3	50,00	350,00
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	165,00

TOTAL H.T.	991,91
T.V.A. a 10,00%	99,19
TOTAL T.T.C.En EURO	1091,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.