

N/REF : 8/10/2025 10H15 C:005629 I:16691

V/Email reçu le Mercredi 08/10/2025 à 10H15

SELON DEVIS N° 5070137

IMMEUBLE : URSAFF
PARC ALCYONE
35000 RENNES

HERVE THERMIQUE

**2 RUE DU PLESSIS
IMMEUBLE BAMBOO
35770 VERN SUR SEICHE**

Rennes, le

17 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : URSSAF - MR BEAULIEU 06 25 30 10 30

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070137 du 24/07/2025 d'un montant de
1011,94€ TTC

Donneur d'ordre : M. A BEAULIEU

INTERVENTION DU 16/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

POMPAGE NETTOYAGE FOSSE DE RELEVAGE 1M3

CONTROLE POMPE DE RELEVAGE ET RECHERCHE DE PANNE

CONSTAT :

- FUIITE POMPE N°1, PREVOIR REMPLACEMENT DU JOINT DE GRIFFE

- AU NIVEAU DE LA POMPE N°2 : FUIITE SUR BRIDE D'ÉVACUATION

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT DE JOINT DIAMETRE 50

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE : PIED D'ASSISE USÉ SANS BARRE DE GUIDAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

DEVIS DE RÉPARATIONS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/10/25 à 11H39 M. A BEAULIEU

MG TT Email envoyé le 03/10/25 à 16H22 M. A BEAULIEU

BB TT Email envoyé le 24/07/25 à 14H34 M. A BEAULIEU

LES DECHETS POMPES DURANT L'INTERVENTION SERONT EVACUES EN CENTRE DE
TRAITEMENT AGREE ET FACTURES EN SUS DE L'INTERVENTION AU PRIX DE :

- LES DECHETS : 28,00 EUROS HT/ T(S)

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	843,29	843,29
	TOTAL H.T.		843,29
	T.V.A. a 20,00%		168,65
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>1011,94</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.