

N/REF : 18/09/2025 16H50 C:003808 I:14481
V/REF : AC/C16667
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 16H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ZNIT
IMMEUBLE : ZENITH -ZNIT
6/8/10, RUE DE LA VOIE LACTEE
56890 ST AVE

Rennes, le 17 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : ALLEE 8 LACTEE - MR KIKI MME LOLOKAKALA 07 74 48 18 73
LOGEMENT N° 124109, PORTE N°C102, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LE RADIATEUR NE FONCTIONNE PAS (SÉJOUR)

Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE
CONSTAT : LA TEMPÉRATURE DÉPART CHAUDIERE ÉTAIT A 35° AU LIEU DE 55°
RÉGLAGE TEMPÉRATURE
PURGE DU RESEAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES RADIATEURS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/10/25 a 15H07 Mme F TRAINEAU

23/09 : MSG REP (NOUVEAU NUMERO)

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/09/25 A 11H50 MME F TRAINEAU

1909 : BONJOUR, NOUS N'AVONS PAS LA POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE
VOCAL SUR CE NUMÉRO. AVEZ-VOUS UN AUTRE NUMÉRO A NOUS COMMUNIQUER ?
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
TOTAL H.T.				70,00
T.V.A. a 10,00%				7,00
TOTAL T.T.C.En EURO				77,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.