

N/REF : 1/08/2025 16H36 C:000073 I:02284
V/REF : AC/C27632
V/Email reçu le Vendredi 01/08/2025 a 16H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CDAR
IMMEUBLE : COEUR DES ARTS -CDAR
2TER, RUE DE L'HOTEL DE VILLE
.
44470 CARQUEFOU

Rennes, le 17 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 2 VILLE - MME REDJEB 06 37 93 72 49 / 07 85 15 28 64
LOGEMENT N° 118131, PORTE N°C21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LA FUITE PERSISTE AU NIVEAU DE LA MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LE TUYAU D'ÉVACUATION DE LA MACHINE A LAVER ÉTAIT TROP ENFONCÉ
DANS LE SIPHON.
DECOUPE TUYAU EVACUATION MACHINE A LAVER
REMISE EN PLACE DU TUYAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

NR	AB Email envoyé le 15/10/25 a 11H52 M. T CERPELLI
NR	AB Email envoyé le 13/10/25 a 10H15 Mme B MONFORT
NR	AB Email envoyé le 06/10/25 a 10H03 Mme B MONFORT
NR	AB Email envoyé le 29/09/25 a 10H17 Mme B MONFORT
NR	AB Email envoyé le 22/09/25 a 10H10 Mme B MONFORT
NR	AB Email envoyé le 15/09/25 a 11H52 Mme B MONFORT
BB	AB Email envoyé le 09/09/25 a 15H40 Mme B MONFORT

BB AB Email envoyé le 09/09/25 a 15H40 Mme C. CHOPIN
CL LCOMPTER Email envoyé le 11/08/25 a 15H54 BMONFORT@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/08/25 A 15:50 MME B MONFORT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
TOTAL H.T.				70,00
T.V.A. a 10,00%				7,00
TOTAL T.T.C.En EURO				77,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

