

N/REF : 19/09/2025 14H54 C:000003 I:80132
V/REF : AC/C28482
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 à 14H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HLP
IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le 20 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : ALLEE 12 AULNES - M FRIN 06 34 56 28 61
LOGEMENT N° 107060, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : DISJONCTION ELECTRIQUE SDB

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT : AUCUNE DISJONCTION PRESENTE. LOCATAIRE INDIQUE QUE LA LUMIERE
SINTILLE DANS LA SALLE DE BAIN QUAND IL Y A PRESENCE D'EAU CHAUDE
RECHERCHE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT : FILS A NU DECOUVERT DERRIERE PAPIER PEINT (CUISINE)
MISE EN SECURITE FILS CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIEE POUR IDENTIFICATION DES PROBLEMES ELECTRIQUES
DU LOGEMENT

INTERVENTION DU 16/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT AMPOULE REGLETTE SALLE DE BAIN
REPLACEMENT AMPOULE APPLIQUE SALLE DE BAIN
REPLACEMENT INTERRUPTEUR VOLET ROULANT SALLE DE BAIN
IDENTIFICATION ET REPÉRAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES MANQUANT TABLEAU
LOGEMENT
REMISE SOUS TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/10/25 a 16H35 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT014-Pose Obturateur/plaque obturation	1	18,00	18,00
1,00	ELT077-1/2jr Rech./Rép.déf.cplFn<100€ PP	1	320,00	320,00
1,00	ELT003-Rempl.Interrupteur Volet roulant	2	20,00	20,00
1,00	ELT016-Rempl.Tube fluo comp.pr appl.LED	2	18,00	18,00
1,00	ELT110-Rempl.Lampe std claire B22/E27	2	3,40	3,40
TOTAL H.T.				379,40
T.V.A. a 10,00%				37,94
TOTAL T.T.C.En EURO				417,34

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.