

N/REF : 15/10/2025 14H37 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C30431
V/Email reçu le Mercredi 15/10/2025 a 14H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 22 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - MR GUILLET MME BRIATTRE 06 50 95 66 55
LOGEMENT N° 116982, PORTE N°023, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LES TOILETTES

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TEST D'HUMIDITÉ DANS LE LOGEMENT 23
CONTROLE LOGEMENT 33
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : APPEL GESTIONNAIRE POUR PROPOSITION DE FAIRE UN JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ SUR LA COLONNE. ACCORD GESTIONNAIRE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ SUR LA COLONNE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/10/25 a 09H38 M. T CERPELLI
16/10 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange	1	60,00		60,00
	TOTAL H.T.				160,00
	T.V.A. a 10,00%				16,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				176,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.