

N/REF : 9/10/2025 9H47 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C29926
V/Email reçu le Jeudi 09/10/2025 a 9H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 22 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : RUE 21 PARMENTIER - LOGT VACANT SUR PASS INTER ENTRE LE 20/10 ET 24/10
LOGEMENT N° 001994, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE AU SOL A L'UTILISATION DE LA CHASSE D'EAU

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR WC
VÉRIFICATION JOINT DÉBOÎTÉ
REMISE EN PLACE DU JOINT
PRÉCONISATION : SI LE PROBLEME SE RÉEITÈRE PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT
SYRIUS RÉSERVOIR MI HAUT ET REMETTRE LE RÉSERVOIR DANS L'AXE OU PRÉVOIR
LE REMPLACEMENT DU WC AVEC RÉSERVOIR ATTENANT (WC CLASSIQUE)
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 20/10/25 a 11H09 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	1	138,00	138,00
TOTAL H.T.				138,00
T.V.A. a 10,00%				13,80
TOTAL T.T.C.En EURO				151,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.