

N/REF : 18/09/2025 11H27 C:003808 I:14369
V/REF : AC/C28303
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 11H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SIN
IMMEUBLE : RES SILENE -SIN
3/5, IMPASSE JEAN MERMOZ
.
56400 AURAY

Rennes, le 22 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : ALLEE 5 MERMOZ - MME SCAËROU VIRGINIE (LE CLECH) 07 88 33 09 45
LOGEMENT N° 112342, PORTE N°A37, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RADIATEUR PERCÉ - PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
VOICI LES DIMENSIONS TRANSMISES PAR LA LOCATAIRE :
HAUTEUR 192 CM
LARGEUR 75 CM

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 02/10
MIE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ PRISE DE RENDEZ-VOUS.
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RACCORD
DEPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVEAUX RACCORD
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 17/10/25 a 10H18 ALEHELLO@AIGUILLON.COM
LE LCOMPTER Email envoyé le 29/09/25 a 17H41 Mme A LE HELLO
Suite a donner : OUI. Le 02/10/2025 a 13:38
Suite a donner : OUI. Le 02/10/2025 a 16:53
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/10/25 A 10:18 MME A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 02/10	3	20,00		20,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier H900mm>L650mm	5	340,00		340,00
	TOTAL H.T.				360,00
	T.V.A. a 10,00%				36,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				396,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

