

N/REF : 11/09/2025 16H58 C:000039 I:02395
V/REF : AC/C27794
V/Email reçu le Jeudi 11/09/2025 a 16H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35200 RENNES

Rennes, le 22 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : SQUARE 29 CHALAIS - MME PEYRONAUD 07 67 03 83 76 (SAVS 02 99 54 48 00)
LOGEMENT N° 008396, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : ABSENCE EAU CHAUDE SUR ROBINETTERIE MITIGEUR CUISINE
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : MITIGEUR HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION HS, PREVOIR REMPLACEMENT
MISE EN PLACE D'UN FLEXIBLE 20/27 EN PROVISoire
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION ECS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/10/25 a 10H25 Mme M LE ROUX

CL LGESTION Email envoyé le 08/10/25 a 17H36 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/10, PREVOIR REMPLACEMENT DU REDUCTEUR DE PRESSION AU NIVEAU DU COMPTEUR D'EAU CHAUDE DANS LA CUISINE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 15H46 MLEROUX@AIGUILLON.COM

0110: MERCI DE NOUS CONFIRMER SI NOUS POUVONS CLÔTURER CETTE DEMANDE, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/09/25 A 16H19 MME M LE ROUX

2309 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 12/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/09/25 A 10H27 MME M LE ROUX

1209 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR. DANS L'ATTENTE.

1109: MSG REP

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 15:39 MME M LE ROUX

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 17:29 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl.Reducteur de pression	3	90,00	90,00

TOTAL H.T.	90,00
T.V.A. a 10,00%	9,00
TOTAL T.T.C.En EURO	99,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.