

N/REF : 29/09/2025 10H08 C:009572 I:17228
V/REF : BDCE25967
V/Email reçu le Lundi 29/09/2025 a 10H08

THIERRY IMMOBILIER

41 AVENUE JEAN JANVIER
35000 RENNES

IMMEUBLE : 23 PREVALAYE -C6004
23 QUAI DE LA PREVALAYE
35000 RENNES

Rennes, le 24 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 23 PREVALAYE - MME GARBATI 06 70 85 28 21
BÂTIMENT 1 - 1ERE PORTE RDC GAUCHE
CODE PORTAIL : 5624B

MOTIF : ENGORGEMENT AU NIVEAU DES TOILETTES
PRÉCISER S'IL S'AGIT D'UN ENGORGEMENT AU NIVEAU DES CANALISATIONS
PRIVATIVES OU AU NIVEAU DE LA COLONNE (PARTIES COMMUNES)

Donneur d'ordre : M. B. RANNOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 29/09
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE : NON CONCLUANTE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA DÉPOSE DU WC ET PASSAGE CAMÉRA CAR LA COLONNE
FUIT DANS LA CAVE ET LE LONG DU MUR EXTÉRIEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 22/10/25 a 12H07 BRANNOU@THIERRY-IMMOBILIER.

2210 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 30/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/09/25 A 08H40 M. B. RANNOU

3009 : BONJOUR, PRÉVOIR LA DÉPOSE DU WC ET PASSAGE CAMÉRA CAR LA
COLONNE FUIT DANS LA CAVE ET LE LONG DU MUR EXTÉRIEUR. DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 12:07 M. B. RANNOU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	Ff Déb.Hte	Pression a l'heure + dépl.	1	163,64
				327,28
		TOTAL H.T.		327,28
		T.V.A. a 20,00%		65,45
		TOTAL T.T.C.En EURO		392,73

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

