

N/REF : 28/10/2025 10H59 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C31490
V/Email reçu le Mardi 28/10/2025 a 10H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 31 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 5 RUE DE QUEBEC - MR ET MME DLAILA ABDELKADER 06 95 78 53 19
LOGEMENT N° 117106, PORTE N°043, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LORS DE VOTRE INTERVENTION EN SEPTEMBRE LA PENTE DES WC N'ÉTAIT PAS
BONNE ET VOUS DEVIEZ LA REPENDRE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : WC NON BOUCHÉ, LA PENTE EST BIEN PRÉSENTE
TEST ECOULEMENT
TEST AVEC POMPE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
MISE EN PLACE D'ACIDE DANS LES WC POUR MEILLEUR ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : SI LE PROBLEME PERSISTE, PREVOIR REPRISE PVC (PIPE COUDE EN 93)

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 a 10H19 tcermelli@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 10:19 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
TOTAL H.T.				120,00
T.V.A. a 10,00%				12,00
TOTAL T.T.C.En EURO				132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.