

N/REF : 27/10/2025 11H22 C:000053 I:02616
V/REF : AC/C31714
V/Email reçu le Lundi 27/10/2025 a 11H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ALZ
IMMEUBLE : RES.LES ALIZES -ALZ
2A/2B/4A/4B, ALLEE DES ALIZES
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4A ALIZES - MME NZE ENGOUNE 06 58 23 93 12
LOGEMENT N° 102360, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR TUYAUTERIE ARRIERE CUISINE
Donneur d'ordre : Mme A CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : PAS DE FUIITE CONSTATÉE, RÉSEAU EN CHARGE AU NIVEAU DE
L'EMBRANCHEMENT ENTRE L'ÉVACUATION DIAM 50 ET LA SALLE DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CANALISATION CUISINE
CONTRÔLE - BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 11H22 Mme A CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS103-Dégorgement lavabo, évier, bidet	1	93,02		93,02
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	158,68		158,68
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.	4	163,64		163,64
TOTAL H.T.					415,34
T.V.A. a 10,00%					41,53
TOTAL T.T.C.En EURO					456,87

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.