

N/REF : 1/09/2025 15H42 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C26931
V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 a 15H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
. 35200 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : SQUARE 8 CLOTEAUX - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 01/10
LOGEMENT N° 003328, PORTE N°102, 10° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : CONSUEL - ELT 003328 CLT
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'INTERVENTION : LOGEMENT QUI N'EST PAS SUR PASS CHANTIER,
LE LOCATAIRE NE DÉMÉNAGE PAS
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DIAGNOSTIC ALUR
CONTROLE APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : PRÉSENT
CONTROLE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
CONTROLE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : RAS.
CONTROLE CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : RAS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 27/10/25 a 15H03 rstephant@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 16/10/25 a 16H40 M. R. STEPHANT

AU VU DE LA PRÉSENCE D'UN LOCATAIRE, DEVONS NOUS CONSERVER LA DEMANDE
OU LA CLOTURER ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

NR LGESTION Email envoyé le 02/10/25 a 17H43 M. R. STEPHANT

0210 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI
CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE
DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER,
COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 15:03 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT056-Attest.diag.n.locat.T3 yc déliv.	1	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

