

N/REF : 20/10/2025 9H44 C:000039 I:02403
V/REF : AC/C30727
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 9H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDC

IMMEUBLE : JRD DE CAMILLE -JDC
46, AVENUE ROGER DODIN
LES JARDINS DE CAMILLE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

07 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 46 DODIN - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 111650, PORTE N°A307, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE SUR SECHE SERVIETTE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 22/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PASSAGE CHEZ AIGUILLON POUR PRENDRE ACCES
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : SECHE SERVIETTE PERCÉ ET ROUILLÉ
MISE EN SECURITÉ DU RADIATEUR
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RÉSEAU
DÉPOSE SECHE SERVIETTE
FOURNITURE ET POSE D'UN SECHE SERVIETTE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE RÉSEAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : MANQUE 1 BOUCHON SUR COUDE RÉGLAGE 12/17

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 22H05 acataldi@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 22/10/25 a 14H40 acataldi@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 22/10, PREVOIR REMPLACEMENT DU SECHE
SERVIETTE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 14:40 MME A. CATALDI
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 22:04 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.Sèche Serv. hors BPU	2	280,00	280,00
	TOTAL H.T.			280,00
	T.V.A. a 10,00%			28,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			308,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.