

N/REF : 8/09/2025 11H58 C:000003 I:02619
V/REF : AC/C27393
V/Email reçu le Lundi 08/09/2025 a 11H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OCD
IMMEUBLE : ORCHIDEES -OCD
RUE LOUIS GARIN
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le

09 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 5 GARIN - GARAGE
PLACE 32

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EN GOUTTE A GOUTTE SUR CANALISATION AU DESSUS DE LA
PLACE 32

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR RECYCLAGE ECS
RÉALISATION D'UNE RÉPARATION PROVISOIRE
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 10H41 Mme A. CASAERT

3110 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION Email envoyé le 22/10/25 a 15H14 acasaert@aiguillon.com

2210: MERCI DE NOUS INDIQUER QUELLE ENTREPRISE EST EN CHARGE DU RÉSEAU

ECS ET DES COORDONNÉES OU LES JOINDRE AFIN QUE NOUS PUISSIONS PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/09/25 A 09H01

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 15H59 MME T KERMARREC

2409 : BONJOUR, SAVEZ-VOUS QUI A EN CHARGE L'INSTALLATION RÉSEAU CAR ENGIE NOUS RAPPORTE QUE CE N'EST PAS EUX. DANS L'ATTENTE.

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/09/25 A 10H23 MME T KERMARREC

SUITE A DONNER : OUI. LE 19/09/2025 A 09:21

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 15:14 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col PC	1	80,00		80,00
1,00	MOE001-H(s) Absence engie pour coup.eau	3	50,00		50,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 17/09	4	50,00		25,00
TOTAL H.T.					255,00
T.V.A. a 10,00%					25,50
TOTAL T.T.C.En EURO					280,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.