

N/REF : 4/11/2025 11H12 C:000053 I:02539
V/REF : AC/C32000
V/Email reçu le Mardi 04/11/2025 a 11H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DEV
IMMEUBLE : LA DEVRIE - DEV
RUE DE LA DEVRIE
.
35450 VAL D'IZE

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 12 RUE DE LA DEVRIE - MME GUILLE 06 17 11 44 02 / 02 99 49 68 90
LOGEMENT N° 008813, PORTE N°12, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE RESEAU CHAUDIERE
PROBLEME DE PRESSION PERMANENT SUR LA CHAUDIERE QUI PROVIENDRAIT D'UNE
FUITE SUR LE RESEAU -> IDENTIFIER ET REPARER FUITE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : LÉGERE FUITE SUR DISCONNECTEUR CHAUDIERE
REMISE EN PRESSION DU CIRCUIT CHAUFFAGE
CONTROLE DES TETES THERMOSTATIQUES
MISE EN PLACE DE W40 SUR CHAQUES PISTONS POUR TESTS
CONSTAT : AUCUNE FUITE APPARENTE SUR LES RADIATEURS ET LES TUYAUX DU
CHAUFFAGE
AUTRE CONSTAT : LA LOCATAIRE N'AVAIT PAS D'EAU CHAUDE
RÉGLAGE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : EAU CHAUDE RÉTABLIE DANS LE LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/25 a 14H46 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	1	50,00		50,00
TOTAL H.T.					150,00
T.V.A. a 10,00%					15,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>165,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.