

N/REF : 29/10/2025 15H30 C:000039 I:02366
V/REF : AC/C31626
V/Email reçu le Mercredi 29/10/2025 a 15H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SLA
IMMEUBLE : SELENA -SLA
2, RUE DE LA GRANDE OURSE
.
35580 GUICHEN

Rennes, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 RUE DE LA GRANDE OURSE - LOCAL MÉNAGE

MOTIF : FUIITE SUR ROBINET LOCAL MÉNAGE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LOCAL MÉNAGE
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU COLLET BATTU DANS LOCAL POUBELLE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE COLLIER ET JOINT DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE COLLIER ET JOINT 15/21
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/11/25 a 10H14 rstephant@aiguillon.com

2910: MAIL A M. PINEL POUR INTERVENTION
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/11/25 A 10:13 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite	50	138,00	138,00
TOTAL H.T.				138,00
T.V.A. a 10,00%				13,80
TOTAL T.T.C.En EURO				151,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.