

N/REF : 15/10/2025 17H26 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C30482
V/Email reçu le Mercredi 15/10/2025 à 17H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 12 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001
LOCALISATION : ALLEE 1ER - MLLE BIRON MALIKA 07 74 94 20 20
LOGEMENT N° 006031, PORTE N°6031, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : VERIFIER L'ENSEMBLE DES PRISES ET INTERRUPTEURS DU LOGT
REPRISE FIXATION INTERRUPTEUR SIMPLE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE INSTALLATION ÉLECTRIQUE
CONSTAT 2 PRISES ET 2 INTERRUPTEURS DÉFECTUEUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT

INTERVENTION DU 06/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DEPOSE INTERUPTEUR SIMPLE ALUMAGE
FOURNITURE ET POSE D'UN INTERUPTEUR SIMPLE ALUMAGE
DEPOSE PRISE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE PRISE DE COURANT
REGLAGE DU CACHE PRISE
REMISE SOUS TENTION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/11/25 à 09H48 Mme A. CATALDI
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/10/25 à 15H38 acataldi@aiguillon.com

2210: MSG REP
1610: MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/10/25 A 15:38 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT052-Ff Vérification sécurité élect.T4	1	130,00	130,00
1,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	2	17,00	17,00
1,00	ELT095-Rempl.Interrupteur va et vient	2	20,00	20,00
TOTAL H.T.				167,00
T.V.A. a 10,00%				16,70
TOTAL T.T.C.En EURO				183,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.