

N/REF : 20/10/2025 12H32 C:003808 I:14525
V/REF : AC/C32603
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 12H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RUBK
IMMEUBLE : RES RUBIS'KUB -RUBK
18, RUE PIERRE MARECHAL
.
56000 VANNES

Rennes, le

13 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : ALLEE 18 MARECHAL - MME RUELO 07.49.44.98.14
LOGEEMNT 8

MOTIF : LOGEMENT SUPERIEUR : M. CAZENAVE (APT 18) : 07.73.83.16.73
: IL Y A UNE FUITE D'EAU DANS LE LOGEMENT 8

Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 8
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR LE EV DE LA CUISENE, DANS LES GAINES
TECHNIQUES VMC ET PROCHE D'UNE ÉVACUATION PVC D100
CONTROLE LOGEMENT 108
CONSTAT : DÉFAUT D'INSTALLATION DU BAC A DOUCHE. FISSURE AU NIVEAU DU
BAC A DOUCHE. ENFONCEMENT DU BAC A DOUCHE LORSQUE L'ON MONTE DESSUS.
BAGUETTE PVC DE COMPENSATION FUYARD. PRÉSENCE D'HUMIDITÉ PIED DE LA
SALLE DE BAIN
AUTRE CONSTAT : PRÉSENCE IMPORTANTE DE MOISSISSURE EN PLAFOND DE LA
SALLE DE BAIN
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR (206) : LOCATAIRES ASBENTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 12/11/25 a 14H24 Mme F TRAINEAU

NR LGESTION Email envoyé le 05/11/25 a 16H57 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

0511 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS

REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/10/25 A 14H32 MME F TRAINEAU

PRÉVOIR REMPLACEMENT RECEVEUR ET 1ER RANG DE FAIENCE DANS LE LOGEMENT 108

PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 206. MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRE DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10H35 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

2210: AFIN DE POUVOIR PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES OCCUPANTS, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10:35 MME F TRAINEAU
SUITE A DONNER : OUI. LE 24/10/2025 A 11:52

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 16:57 MME F TRAINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00		170,00

TOTAL H.T.	170,00
T.V.A. a 10,00%	17,00
TOTAL T.T.C.En EURO	187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.