

N/REF : 16/07/2025 13H45 C:000362 I:13843
V/REF : CAES-C540-2025429
V/Appel du Mercredi 16/07/2025 a 13H45

COALLIA ASSOCIATION

22, RUE BAHON RAULT
35069 RENNES

IMMEUBLE : RES MOTTE BARIL
3 AV MONSEIGNEUR MOUEZY
35000 RENNES

Rennes, le

13 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 3 AV MOUEZY - MME ROUSSEL FATOU 06 09 13 71 24
2EME ETAGE

MOTIF : FUIITE SOUS EVIER DANS CUISINE COLLECTIVE DU 2EME ETAGE

Donneur d'ordre : Mme J. MARQUES

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU VIDAGE ÉVIER

FOURNITURE ET POSE VIDAGE EVIER

FOURNITURE ET POSE SIPHON

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA MODIFICATION DE L'ÉVACUATION DE L'EVIER EN
CONTRE PENTE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REPRISE VIDANGE EVIER

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 12/11/25 a 10H01 Mme F. ROUSSEL
NR AB Email envoyé le 03/11/25 a 09H59 Mme F. ROUSSEL
NR AB Email envoyé le 27/10/25 a 10H00 Mme F. ROUSSEL
NR AB Email envoyé le 20/10/25 a 09H54 Mme F. ROUSSEL
NR AB Email envoyé le 13/10/25 a 10H18 Mme F. ROUSSEL

NR AB Email envoyé le 06/10/25 a 10H06 Mme F. ROUSSEL

NR AB Email envoyé le 29/09/25 a 10H19 Mme F. ROUSSEL

NR AB Email envoyé le 22/09/25 a 10H12 Mme F. ROUSSEL

NR AB Email envoyé le 15/09/25 a 11H58 Mme F. ROUSSEL

BB AB Email envoyé le 06/09/25 a 14H42 Mme F. ROUSSEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 26/08/25 a 15H46 FATOU.ROUSSEL@COALLIA.ORG

NR LGESTION Email envoyé le 28/07/25 a 11H49 Yahya.DANBIR@COALLIA.ORG

2807 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 17/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/07/25 A 08H55 MME F. ROUSSEL

1707 : BONJOUR, PRÉVOIR LA MODIFICATION DE L'ÉVACUATION DE L'EVIER EN CONTRE PENTE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 11:46 M. Y DANBIR

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 15:41 MME F. ROUSSEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50	29,50
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/07	1	69,24	69,24

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/08	2	69,24	173,10
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66	40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66	40,66
1,00	Manchon(s) PVC dn 40	2	0,60	0,60
1,00	Coude(s) PVC dn 40	2	1,41	1,41
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	2	2,60	2,60
TOTAL H.T.				357,77
T.V.A. a 20,00%				71,55
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>429,32</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.