

N/REF : 14/10/2025 10H13 C:006148 I:17369

AIS DINAN

V/Email reçu le Mardi 14/10/2025 a 10H13

**8 RUE DE LA FERRONNERIE
22100 DINAN**

IMMEUBLE : 7 FOSSE
7 RUE DU FOSSE
22100 DINAN

Rennes, le

13 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 7 FOSSÉ - MME TRONECI 06 45 66 97 51

MOTIF : CURAGE RÉSEAUX EAUX USÉES ET VÉRIFICATION DES ENTRÉES D'AIR DE LA
COLONNE EU
REMONTÉES DE TRES MAUVAISES ODEURS

Donneur d'ordre : Mme A. LE BOURDON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe hautepression
et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : COLONNE EU HORIZONTALE QUI PASSE DANS CELLE-CI MAIS LES
SIPHONS NE SONT PAS DÉSAMORCÉS
CURAGE IMPOSSIBLE DE LA COLONNE VERTICALE CAR PAS D'ACCES
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UNE VENTILLATION - FAIRE
INTERVENIR UN PLOMBIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/11/25 a 15H56 lebourdon@agence-ais.fr

1211 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 15H58 LEBOURDON@AGENCE-AIS.FR

0511 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 20/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/10/25 A 13H55 MME A. LE BOURDON

2010 : BONJOUR, PRÉVOIR LA POSE DE VENTILLATION. MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES ACCES. DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 15:57 MME A. LE BOURDON
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/11/25 A 15:56 MME A. LE BOURDON

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUI TE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Déplacement + Controle		1	134,54
				134,54
		TOTAL H.T.		134,54
		T.V.A. a 20,00%		26,90
		TOTAL T.T.C.En EURO		161,44

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.