

SUR FACTURE N° 5060706
N/REF : 28/03/2025 13H31 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C15644
V/Appel du Vendredi 28/03/2025 a 13H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE - VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le

16 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1BIS VARSOVIE - 06 71 69 18 37

LOGEMENT N° 007378, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE EF DANS CELLIER (SOIT AU NIVEAU DU COMPTEUR SOIT DE L'ALIMENTATION
MAL) MME A COUPER L'EAU DE SON LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUIITE

CONSTAT : SIPHON BOUCHÉ AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION

DEBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES AU NIVEAU DU SIPHON

RACCORDEMENT EVACUATION

MISE EN SERVICE DE LA MACHINE A LAVER

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL113-Dégorgement	lavabo,évier,bidet	2	92,00	-92,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	-100,00
TOTAL H.T.					-192,00
T.V.A. a 10,00%					-19,20
TOTAL T.T.C.En EURO _____					-211,20

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale