

N/REF : 30/10/2025 12H19 C:000502 I:16050
V/REF : 860426
V/Email reçu le Jeudi 30/10/2025 à 12H19

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1207
IMMEUBLE : ALFRED MUSSET -1207
15, RUE DE LA CROIX VERTE
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le

18 Novembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes

LOCALISATION : 15 RUE DE LA CROIX VERTE - MME COQUILLAUD 06 31 70 34 67
APT 0101

MOTIF : ÉCLAIRAGE CUISINE ET SDB NE FONCTIONNENT PAS MALGRÉ CHANGEMENT AMPOULE

Donneur d'ordre : Mme E DELANOE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ABSENCE DE TENSION PLAFONNIER SALLE DE BAIN
REPLACEMENT DOUILLE PLAFONNIER CUISINE
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR RECHERCHE DE PANNE ET RÉPARATION
PLAFONNIER SALLE DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTE
FOURNITURE ET POSE D'UN LUMINAIRE DANS LA SALLE DE BAIN
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 à 14H58 Mme E DELANOE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	1	79,45		79,45
1,00	2.1.1-Rempl.Douille(s) a vis	1	7,87		7,87
1,00	2.1.1-Rempl.Globe(s) classe II	2	42,37		42,37
2,00	2.1.1-Pose Couvercle(s)Câblage/ml	2	10,38		20,76
TOTAL H.T.					150,45
T.V.A. a 10,00%					15,04
TOTAL T.T.C.En EURO					165,49

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.