

N/REF : 20/10/2025 9H55 C:000053 I:02431
V/REF : AC/C30731
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 9H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CRI
IMMEUBLE : CASTEL RIV - CRI
43, RUE DE RENNES
2, ALLEE PATISSIAUX
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 18 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLÉE 2 PATISSIAUX - MME ALLANIC 02 99 01 90 49
LOGEMENT N° 113077, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE SUR SECHE SERVIETTE

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU SECHE SERVIETTE
CONSTAT : SECHE SERVIETTE PERÇÉ A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
REMARQUE : LOGEMENT INSALUBRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 05/11/25 a 16H52 wchouaran@aiguillon.com

0511 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/10/25 A 14H35 M. W CHOUARAN

PRÉVOIR REMPLACEMENT SECHE SERVIETTE
PRÉVOIR NETTOYAGE DU LOGEMENT AVANT NOTRE INTERVENTION
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 16:52 M. W CHOUARAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,50	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	30,00
TOTAL H.T.				80,00
T.V.A. a 10,00%				8,00
TOTAL T.T.C.En EURO				88,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.