

N/REF : 18/11/2025 14H45 C:000331 I:00512

V/Appel du Mardi 18/11/2025 a 14H45

CHARCUTERIE DE GASTRONOMES

**84 BOULEVARD FREDERIC CHAPLET
53000 LAVAL**

IMMEUBLE : CHARCUTERIE DE
GASTRONOMES
84, BOULEVARD FREDERIC CHAPLET
53000 LAVAL

Rennes, le

26 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 84 BD FREDERIC CHAPLET - MR RABBE 06 85 52 21 37

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES

Donneur d'ordre : M. RABBE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 18/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE : DÉBOUCHAGE NON CONCLUANT, SUSPICION DE CASSE
DANS LE RÉSEAU

TENTATIVE DE PASSAGE HAUTE PRESSION A L'ENVERS : LE FURET BLOQUE A
ENVIRON 3 M CE QUI CORRESPOND AU MUR DU BÂTIMENT

REMARQUE : PAS D ACCES PAR L EXTÉRIEUR. LE RÉSEAU EST REMPLI DE SABLE ET
DE BOUES. DE PLUS DE L EAU COULE AU NIVEAU DU MUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 21/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

OUVERTURE DU RÉSEAU PAR LE PROPRIÉTAIRE

CONSTAT 1 : DÉCOUVERTE D'UNE ANCIENNE FOSSE

REMARQUE : FOSSE REMPLIE DE TERRE ET DE CAILLOU

POMPAGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE

DÉBOUCHAGE ET CURAGE DU RÉSEAU SORTANT DE LA FOSSE EN DIRECTION DE L

ÉVACUATION CENTRALE SUR LE RÉSEAU VILLE

MISE EN PLACE DE COLORANT ET VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT AU NIVEAU DU
TAMPON EXTÉRIEUR SUR LA RUE

CONSTAT 2 : PRÉSENCE CE D'UNE CASSE RÉSEAU AU NIVEAU DU COUDE DE SORTIE
AU NIVEAU DU MUR DE LA BOUCHERIE (FUIITE)

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 a 13H34 M. RABBE

MG LGESTION Email envoyé le 19/11/25 a 09H19 M. RABBE

PRÉVOIR D'OUVRIER LE RÉSEAU AFIN DE CONTROLER SI IL Y A UNE CASSE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'h + dépl. 18/11	1	163,64		327,28	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30+Dépl. le 21/11	2	245,46		245,46	
	TOTAL H.T.				572,74	
	T.V.A. a 20,00%				114,54	
	TOTAL T.T.C.En EURO				687,28	

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

