

N/REF : 23/11/2025 4H15 C:002020 I:02578
V/REF : AC/C33515
V/Appel du Dimanche 23/11/2025 a 4H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences

LOCALISATION : ALLEE N° 84 - LOGEMENT DE MME FRANEL, 1ER ETAGE, *0674681474*

MOTIF : FUITE SUR LE BALLON EAU CHAUDE, L'OCCUPANTE NE PEUT PAS COUPER L'EAU

Donneur d'ordre : Mme A CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/11 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE SUR BALLON EAU CHAUDE : BALLON PERCÉ
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DU CHAUFFE-EAU
VIDANGE DU CHAUFFE-EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU
RACCORDEMENT EN EAU ET ELECTRICTÉ
MODIFICATION ÉVACUATION PVC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/11/25 a 10H56 Mme A CASAERT
CL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/25 a 10H29 ACASAERT@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 10:28 MME A CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	2	311,91	311,91
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	3	550,00	550,00
TOTAL H.T.				861,91
T.V.A. a 10,00%				86,19
TOTAL T.T.C.En EURO				948,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.