

N/REF : 18/11/2025 16H31 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C33125
V/Email reçu le Mardi 18/11/2025 a 16H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5 ALLÉE DE TOURAINE - MME TRAN 06 21 74 61 14
LOGEMENT N° 005675, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : SURCONSOMMATION EFS - FAIRE RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT 1 : LE COMPTEUR TOURNE LENTEMENT MAIS CONSTAMMENT
AUCUNE FUITE APPARENTE DANS LE LOGEMENT
CONSTAT 2 : LE ROBINET D'ARRET WC NE FONCTIONNE PAS
REPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET ET FERMETURE DE CELUI CI
CONSTAT 3 : LE COMPTEUR S'ARRETE DE TOURNER
FUITE AU NIVEAU DU MÉCANISME ET ROBINET FLOTTEUR
REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONCLUSION : LE COMPTEUR NE TOURNE PLUS
LA FUITE ÉTAIT DONC DU A UN DYSFONCTIONNEMENT DU MÉCANISME WC
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 a 16H17 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	1	50,00		50,00
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	1	75,00		75,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
TOTAL H.T.					225,00
T.V.A. a 10,00%					22,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>247,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.