

N/REF : 24/10/2025 9H53 C:000003 I:02659
V/REF : AC/C31239
V/Email reçu le Vendredi 24/10/2025 à 9H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RTD
IMMEUBLE : LA ROTONDE -RTD
8/10, RUE DE REDON
.
35000 RENNES

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : RUE 8 REDON - LOGT VACANT SUR PASS AU 19/11
LOGEMENT N° 018403, PORTE N°8403, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE MODULE TABLEAU
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU MODULE TABLEAU
RACCORDEMENT SOUS DISJONCTEUR
CONTROLE SERRAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE PEIGNE TABLEAU 63A
DEPOSE ET FOURNITURE ALIMENTATION 10 CARRÉ EN 16 CARRÉ.
CONTRÔLE SERRAGE.
FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉGLETTE CUISINE.
DÉPOSE 7 DOUILLES PLAFONNIER
FOURNITURE ET POSE DE 7 NOUVELLE DOUILLES SÉCURISÉ + AMPOULES.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MISE HORS TENSION
REPLACEMENT RÉGLETTE LED CUISINE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 a 11H03 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
9,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.	1	25,00	225,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	1	100,00	100,00
1,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	2	45,00	45,00
7,00	ELT066-Rempl.Plaque ou pot de centre	2	22,00	154,00
TOTAL H.T.				524,00
T.V.A. a 10,00%				52,40
TOTAL T.T.C.En EURO				576,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.