

N/REF : 3/11/2025 11H26 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C31873
V/Email reçu le Lundi 03/11/2025 a 11H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
. 35150 CORPS NUDES

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 8 RUE DE LA REPUBLIQUE - MME DESILLES 06 17 58 13 55
LOGEMENT N° 102433, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : RADIATEUR SALON NE FONCTIONNE PAS - DÉSEMBOUAGE RADIATEUR A PRÉVOIR
SI BESOIN

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE INSTALLATION
CONSTAT : RADIATEUR DU SALON NE CHAUFFE PAS
VIDANGE ET PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉSEMBOUAGE DE 9 RADIATEURS
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 a 11H43 M. V BRIENS

CL LGESTION Email envoyé le 12/11/25 a 11H56 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/11, PREVOIR DESEMBOUAGE COMPLET DES 9 RADIATEURS. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

0311: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/11/25 A 11:55 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	80,00
9,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	3	50,00	450,00
TOTAL H.T.				530,00
T.V.A. a 10,00%				53,00
TOTAL T.T.C.En EURO				583,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.