

N/REF : 11/08/2025 16H55 C:000362 I:07702
V/REF : 010-C448-2025-0557
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 16H55

COALLIA ASSOCIATION
Service Compta Fournisseurs
16-18 Cour St Eloi
75592 PARIS CEDEX 12

SELON DEVIS N° 5080031

IMMEUBLE : 13 DUCHESSE ANNE
13 BD DUCHESSE ANNE
35000 RENNES

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 13 ANNE - AGENT TECHNIQUE 06 35 43 04 83

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5080031 DU 08/08/2025

Donneur d'ordre : Mme C FONTENEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 13/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE DEBOUCHAGE NON CONCLUANT

TEST COLORANT

CONSTAT : LE COLORANT N'ARRIVE PAS DANS LE REGARD

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 30/10

MISE EN PLACE DES VÉHICULES ET DU MATÉRIEL (PLOMBIER ET ASSAINISSEMENT)

COUPURE D'EAU

DÉPOSE WC

PASSAGE CAMÉRA

CONSTAT: RIEN A SIGNALER, TRES BON ÉCOULEMENT

REPOSE WC

REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

NR	AB Email envoyé le 24/11/25 a 10H40 Mme C FONTENEAU
NR	AB Email envoyé le 17/11/25 a 09H57 Mme C FONTENEAU
NR	AB Email envoyé le 12/11/25 a 09H59 Mme C FONTENEAU
BB	AB Email envoyé le 04/11/25 a 12H03 Mme C FONTENEAU

NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 11H41 Christine.FONTENAU@COALLIA.

NR LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 14H57 Christine.FONTENAU@COALLIA.

1410 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 13H03 CHRISTINE.FONTENAU@COALLIA.

0810 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ. SANS NOUVELLES DE VOTRE PART SOUS HUITAINE NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE, VOUS REMERCIANT.

--

LC LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/09/25 A 10H10 MME C FONTENEAU

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/08/25 A 12H11 CHRISTINE.FONTENAU@COALLIA.

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 13/08, PREVOIR DÉMONTAGE DES WC POUR EFFECTUER UN PASSAGE CAMÉRA SUR LA CANALISATION POUR VOIR D'OU VIENT LE PROBLEME.

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

FB TT EMAIL ENVOYÉ LE 08/08/25 A 16H00 MME C FONTENEAU

DEVIS A L'HEURE EN FONCTION DU TEMPS PASSÉ

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/08/25 A 12:06 MME C FONTENEAU

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 12:56 MME C FONTENEAU

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 14:49 MME C FONTENEAU

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/10/25 A 11:41 MME C FONTENEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. le 13/08	163,64		163,64
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00+Dépl. le 30/10	168,18		168,18
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/10	69,24		69,24
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	40,66		40,66
TOTAL H.T.				441,72
T.V.A. a 20,00%				88,34
TOTAL T.T.C.En EURO				530,06

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.