

N/REF : 20/11/2025 9H40 C:002020 I:00907
V/REF : AC/C33264
V/Email reçu le Jeudi 20/11/2025 a 9H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN

IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 6 RUE DES CHENES - MR MOLLIE GERARD - 06 50 84 70 70
LOGEMENT N° 003658, PORTE N°3658, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT - DE L'EAU COULE AU NIVEAU DU PLAFOND
LE LOCATAIRE SIGNALE QUE SON VOISIN DU DESSUS SUBIRAIT AUSSI LA FUITE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTRÔLE LOGEMENT 3658 AU RDC
CONSTAT : INFILTRATION AU PLAFOND
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 3659
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU ROBINET DU LAVE VAISSELLE
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT EN CAOUTCHOUC 20/27
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 13H43 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 13:42 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
1,00	PBL043-Rempl.joints	2	42,00		42,00
TOTAL H.T.					212,00
T.V.A. a 10,00%					21,20
TOTAL T.T.C.En EURO					233,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.