

N/REF : 13/10/2025 15H41 C:000003 I:02600
V/REF : AC/C30216
V/Email reçu le Lundi 13/10/2025 a 15H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SRC
IMMEUBLE : DE LA FONTAINE -SRC
1-4/6-12, ALLEE DE LA SOURCE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : ALLÉE 1 SOURCE - LOGT VACANT SUR PASS AU 04/11
LOGEMENT N° 017465, PORTE N°7465, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : CONSUEL - ELT 017465 SRC
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT
DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : ABSENT
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
PORTE FUSIBLES ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE
MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
8 PRISES DE COURANT AVEC TERRE ARRACHÉ DU MUR
4 PRISE DE COURANT SANS TERRE ARRACHÉ DU MUR
1 RÉGLETTE CUISINE VÉTUSTE
FILS FIBRE A REFIXER
1 DOUBLE VETV SDB ARRACHÉ DU MUR
TABLEAU A REMPLACER ABSENCE D'INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL
CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 a 14H59 Mme S FARUEL

NR LGESTION Email envoyé le 05/11/25 a 17H36 Mme S FARUEL

0511 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT056-Attest.diagn.locat.T3 yc déliv.	1	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.