

N/REF : 5/11/2025 15H53 C:000039 I:00156
V/REF : AC/C32185
V/Email reçu le Mercredi 05/11/2025 à 15H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SLN
IMMEUBLE : VILLA SELENEE -SLN
60A/60B/60C RUE DES ROSSIGNOLS
35170 BRUZ

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : 60B RUE DES ROSSIGNOLS - MR BEN SALEM MOHAMED ALI 06 20 52 22 52
LOGEMENT N° 102896, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : LE BALLON D'EAU CHAUDE NE FONCTIONNE PAS ALORS QU'IL EST RÉCENT
ET QU'UN PLOMBIER EST INTERVENU POUR VÉRIFIER L'INSTALLATION. IL
S'AGIRAIT D'UN PROBLEME ÉLECTRIQUE

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTORLE DU TABLEAU TGBT
CONSTAT : CONTRAT HEURES CREUSES OK
CONTROLE DU CONTACTEUR JOUR/NUIT
CONSTAT : CONTACTEUR JOUR/NUIT HS, FONCTIONNEL SEULEMENT EN MARCHE
FORCÉE
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
DEPOSE CONTACTEUR DEFECTUEUX J/N
FOURNITURE ET POSE CONTACTEUR J/N
REMISE EN TENSION

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE TABLEAU ELECTRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/25 a 12H14 MLEROUX@AIGUILLON.COM
1011: MSG REP
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/11/25 A 15H16 MME M LE ROUX
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 12:12 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 07/11	2	46,00	46,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	25,00	25,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 10/11	3	25,00	25,00
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuit	4	60,00	60,00
TOTAL H.T.				156,00
T.V.A. a 10,00%				15,60
TOTAL T.T.C.En EURO				171,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

