

N/REF : 30/10/2025 14H55 C:000053 I:02480
V/REF : AC/C31718
V/Email reçu le Jeudi 30/10/2025 a 14H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLG
IMMEUBLE : LOUIS BOULANGER -BLG
14/36/37, SQUARE PEDRO FLORES
30-35, SQUARE LOUIS BOULANGER
35700 RENNES

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 14 SQUARE PEDRO FLORES - LOCAL MÉNAGE SOUS PASS VACHETTE DISPONIBLE
AU DÉPOT

MOTIF : FUIITE SUR ROBINET LOCAL MÉNAGE
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE ROBINET LOCAL MENAGE
CONSTAT : GOUTTE A GOUTTE
RESSERRAGE ÉCROU LIBRE
CONSTAT : GOUTTE A GOUTTE ESTOMPÉ, NÉANMOINS LE ROBINET SERAIT A
REPLACER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU ROBINET
MODIFICATION DU CUIVRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/11/25 a 16H37 M. R TALLEUX
MG LGESTION Email envoyé le 03/11/25 a 10H47 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET LOCAL MENAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL028-Rempl.Robinet de puisage	2	60,00	60,00
TOTAL H.T.				130,00
T.V.A. a 10,00%				13,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>143,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.