

N/REF : 17/11/2025 9H25 C:000003 I:02652
V/REF : AC/C32886
V/Email reçu le Lundi 17/11/2025 à 9H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
.
35000 RENNES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES MUNITIONNETTES - MME KACHI 06 58 88 45 89
LOGEMENT N° 113865, PORTE N°504, 5° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - FUIITE RADIATEUR SALLE DE BAIN
- REFIXER RADIATEUR SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 17/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉCOUPE DÉPART ET RETOUR CHAUFFAGE + POSE DE NOUVEAU RACCORDS

POSE D'UN NOUVEAU ROBINET ET COUDE DE RÉGLAGE

DÉPLACEMENT DES FIXATIONS

REMARQUE : IMPOSSIBILITÉ DE REMETTRE LE RADIATEUR LE PLACO EST HS CAR

LE SECHE SERVIETTE EST TROP LOURD POUR LE PLACO

PRÉVOIR REFECTION PLACO AFIN DE POUVOIR REPOSER LE SECHE SERVIETTE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 18/11/25 à 09H21 Mme M LEFEUVRE

1811 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION PLACO. DANS L'ATTENTE.

1711: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00	150,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
1,00	PBL145-FP.Rob.radiateur non thermost.	2	40,00	40,00
TOTAL H.T.				210,00
T.V.A. a 10,00%				21,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>231,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.