

N/REF : 13/11/2025 17H50 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C32751
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 17H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 15 RUE EMILE BERNARD - MR OUSSINI MAANBADI 06 58 41 72 68
LOGEMENT N° 012634, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : PRÉVOIR RÉPARATION CUIVRE FUYARD SOUS LA CHAUDIERE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE DEAU CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION
DÉCOUPE CUIVRE RETOUR CHAUFFAGE SOUS CHAUDIERE
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE
FOURNITURE ET POSE DE 2 RACCORD A SERTIR 22 20/27
SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : NOUVELLE FUITE DÉTECTÉE A L'INTÉRIEUR DE LA CHAUDIERE, LA
LOCATAIRE VA CONTACTER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU CONTRAT

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/25 a 16H14 adariy@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 16:12 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	60,00		60,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	138,00		138,00
TOTAL H.T.					198,00
T.V.A. a 10,00%					19,80
TOTAL T.T.C.En EURO					217,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.