

N/REF : 26/11/2025 11H07 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C33811
V/Email reçu le Mercredi 26/11/2025 à 11H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 21 RUE PARMENTIER - MR YOUSOUF 06 63 19 79 13 / 02 21 07 43 51
LOGEMENT N° 002021, PORTE N°94, 9° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR WC

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES WC
CONSTAT : PLUSIEURS FUITES SUR LE MEME RÉSERVOIR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES WC COMPLET + RÉSERVOIR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT WC COMPLET
MODIFICATION DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE
MODIFICATION DE LA VIDANGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/12/25 à 14H54 Mme AS DARIY

AT LGESTION Email envoyé le 01/12/25 à 15H21 Mme AS DARIY

0112 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES WC AINSI QUE LE RESERVOIR.
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	2	280,00	280,00
TOTAL H.T.				375,00
T.V.A. a 10,00%				37,50
TOTAL T.T.C.En EURO				412,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.